


## ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СЪЁМКА

<b>Фирма</b>	ООО "ЭнергоЭффект" проспект Кулакова, 8 "Ж", офис 6 г. Ставрополь	<b>Заказчик</b>	ЗАО "Спецсооружения и здания" ул. Казачья, 28 г. Армавир Краснодарского края
<b>Контролер</b>	А.Н. Синицкий		

<b>Прибор</b>	testo 875-1	Серийный №: 2225510	Объектив: Standard 32°
---------------	-------------	---------------------	------------------------

**Заказ** проведение энергетического обследования (энергоаудита) согласно договору подряда



<b>Графические данные:</b>	<b>Дата:</b> 09.05.2011	<b>Коэффициент излучения:</b> 0,95
	<b>Время:</b> 9:52:52	<b>Отраж. темп. [°C]:</b> 20,0
	<b>Файл:</b> example07.bmt	

### Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	18,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	25,6	0,95	20,0	-

**Примечания:** Офисное здание, 3-ий этаж. Выполняются работы по реконструкции помещения №308, с заменой оконных блоков. Выявлена инфильтрация (утечка) воздуха в местах примыкания оконного блока.

**Вывод:** Утеплить примыкания оконного блока.

12.01.2012 , \_\_\_\_\_

А.Н. Синицкий